

Palier concerné : Tous Paliers	<b>PROCEDURE NATIONALE DE PRÉVENTION</b>	Page : 6 / 10	
		MODE OPÉRATOIRE	Folio : 6/6

**PRISE EN COMPTE DES BALISES DE SURVEILLANCE DE CHANTIER**

Référence GED : D2000PNP00260	Référence Technique : <b>PNP Chantier 02</b>	Indice : <b>00</b>
-------------------------------	---	-----------------------

**FICHE ALARME****BALISE DE SURVEILLANCE DE CHANTIER**

<b>Type de Balise :</b>
<b>Localisation :</b>
<b>Mise en service le :</b> _____ <b>Par :</b> _____

Affichage écran	Voyants	Signalisation sonore	Statuts	Conduite à tenir
BF ou OP	VERT fixe	SANS	Bon Fonctionnement	RAS
MF	SANS (voyant vert éteint)	CONTINUE	En défaut	Appeler le Service Compétent en Radioprotection au .....  -> En cas de difficulté à joindre ce numéro, téléphoner en Salle de Commande au .....
ALARME	ORANGE et /ou ROUGE	INTERMITTENTE	Atteinte d'un seuil	1. Récupérer la fiche d'alarme <b>et évacuer le chantier.</b> 2. Appeler le Service Compétent en Radioprotection au ..... en précisant le type d'alarme.  -> En cas de difficulté à joindre ce numéro, téléphoner en Salle de Commande au :  .....

Accessibilité : EDF

  
Diffusion par Côte avec accord